



Pisa, 07 Novembre 2011

Tekva srl
Via Rosignanina 32
Santa luce (Pisa)

Misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori di Piombo, ai sensi del DM n. 20 del 24.01.2011

Denominazione Prodotto: Inerting Fast

Numero campioni: 1

Committente: Tekva srl

Ordine del 04.11.11. Conferma ordine del 04.11.11

Data di ricevimento dei campioni: 04.11.11. Data analisi: 07.11.11

Descrizione del prodotto Inerting Fast

Il prodotto è costituito da una polvere bianca ad azione neutralizzante ed assorbente da impiegare in caso di rilascio accidentale di soluzioni acide (tipicamente acido solforico) da accumulatori di piombo

Metodologia di prova

Test della capacità assorbente/neutralizzante di 0,5 Kg di prodotto Inerting Fast per 1L di soluzione acida con densità di 1,27 Kg/dmc

Rapporto di prova
Del 07 Novembre 2011

Nome campione	Tipologia di campione	Risultato del test
Inerting fast	Polvere assorbente/neutralizzante	Positivo

Prof. Francesco Ciardelli